


Attestation d'utilisation AEAI n° 27400

Groupe 101	Revêtements de façade, éléments de façade et crépis	
Requérant	Metallica Sàrl Route de Marcolet 37 Case postale 91 1023 Crissier Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	ALBOND	
Description	Plaque de façade en noyau minéral, recouverte des 2 côtés de tôle d'ALU (0,5mm), E=4mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht '2300/679/16-MPA BS' (18.08.2016), Prüfbericht '2300/679/16-a' (18.08.2016), Prüfbericht '2300/679/16-b' (18.01.2016)	
Conditions d'essai	EN ISO 1716, EN 13823	
Appréciation	Classification:	A2-s1,d0
Durée de validité	31.12.2022	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	13.09.2017	
Remplace l'attestation du	-	


Marcel Donzé


Gérald Rappo



VKF Brandschutzanwendung Nr. 27400

Gruppe 101	Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze	
Gesuchsteller	Metallica Sàrl Route de Marcolet 37 Case postale 91 1023 Crissier Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	ALBOND	
Beschrieb	Fassadenplatte aus mineralischem Kern, beidseitig abgedeckt mit ALU-Blech (0,5mm), D=4mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht '2300/679/16-MPA BS' (18.08.2016), Prüfbericht '2300/679/16-a' (18.08.2016), Prüfbericht '2300/679/16-b' (18.01.2016)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	A2-s1,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	13.09.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Donzé



Gérald Rappo

